

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgung Mayen 

Betreiber

Fernwärmeversorgung Mayen GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Anteil erneuerbarer Energie [s_{ren}]	8,2 %
Anteil rückgewonnener Energie [s_{rd}]	61,9 %
Anteil gekoppelt erzeugter Energie [s_{cm}]	39,5 %

Beinhaltet Planungsdaten.


Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.10.2031.

ausgestellt am: 22.10.2024


von Dr. Stefan Zickgraf

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0021_FW309-5u7_22102024 



Gutachternummer: FW609-3  Tel.: 0621- 6369 473

Dr. Stefan Zickgraf

Fax: 0621-6369484

Bexbacher Str. 26

Ingenieurbüro ZICON

info@zicon.net

67063 Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

<https://www.zicon.net>