

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmeversorgung Mayen 

Betreiber

Fernwärmeversorgung Mayen GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	170 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	1 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	22 %
Abwärmeanteil [WHR]	89,4 %


Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2020.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 06.12.2024.

ausgestellt am: 06.12.2021

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0021_FW309-5u7_06122021 